



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Оренбургской области
г.Оренбург, ул. Гая, 21 (3532)790774

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
ТАШЛИНСКОМУ, ПЕРВОМАЙСКОМУ И ИЛЕКСКОМУ РАЙОНАМ**

ул. Хлебная, д. 15, с.Ташла, 461170; ул. Базовая, д. 8, п. Первомайский, 461980; пер. Деповский,3, с. Илек, 461350
Телефон:(35347) 2-28-30 Факс 2-13-66; (35348) 2-10-10 Факс 3-10-39; (35337) 2-35-30 факс 2-35-52
ogpn-tashla@mail.ru; kor_ogpn@mail.ru; ondilek@mail.ru

Предписание N 50/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Благодарновская средняя общеобразовательная школа
(МБОУ Благодарновская СОШ)
(директор Решетова Елена Михайловна)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору №50 от 31.07.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 06.08.2019г. по 23.08.2019 г. проведена проверка начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ташлинскому, Первомайскому и Илекскому районам УНД и ПР – главным государственными инспектором Ташлинского, Первомайского и Илекского районов по пожарному надзору Карнауховым С.П.

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Благодарновская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Благодарновская СОШ) по адресу: Оренбургская область, Ташлинский район, с.Благодарное, ул.Школьная, 40

при проверке присутствовал директор МБОУ Благодарновская СОШ Решетова Е.М.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	
1.	В поэтажных коридорах учебного корпуса на путях эвакуации для покрытия пола применяется материал с более высокой пожарной опасностью, чем В2,РП2,Д3,Г2, а именно линолеум, в нарушение п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.4.3.2. СП 1.13130.2009, ст.89 ФЗ от 22.07.08 г. №123-ФЗ; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ – срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
2.	Высота ограждений лестниц в лестничных клетках здания школы менее 1,2 метра, в ограждении лестниц вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м. 33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); ст.89. ФЗ от 22.07.08 г. №123-ФЗ, СП.1.13130.2009 п.8.2.1.; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	

3.	Лестницы в лестничных клетках здания школы используемые детьми, в том числе первых классов не имеют двусторонних поручней, установленных на двух уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м, в нарушение п.6.17 СП 118.13339.2012 Свод правил «Общественные здания и сооружения»; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
4.	Двери отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров на 1-ом и 2-ом этажах учебного корпуса, не имеют уплотнений в притворах, в нарушение п.4.2.7 СП.1.13130.2009; ст. 89, ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
5.	Ширина эвакуационных выходов из помещения столовой составляют около 69-78см., высота менее 1,9 м., в нарушение п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), ст.89. ФЗ от 22.07.08 г. №123-ФЗ, СП.1.13130.2009 п.4.2.5, п.8.1.12; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
6.	Ширина лестничной площадки (западная лестничная клетка) менее ширины лестничных маршей, в нарушение ст.89. ФЗ от 22.07.08 г. №123-ФЗ, СП.1.13130.2009 п.8.1.5; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
7.	Люки на чердак из лестничных клеток здания имеет предел огнестойкости менее нормативного и размеры менее 0,6 х 0,8 м., в нарушение ч.1 ст.88 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.7.7; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения актового зала непосредственно наружу составляет менее 1,2 м. (фактически около 69,5 см.), в нарушение п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), ФЗ от 22.07.08 г. №123-ФЗ, СП.1.13130.2009 п.4.2.5, п.8.1.12; ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.08г. №123-ФЗ– срок исполнения истек 01.08.2019 г. согласно предписания №96/1/1 от 02.08.2018 г.	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении имеющихся нарушений необходимо отчитаться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Таулинскому, Первомайскому и Илекскому районам согласно указанных сроков.

(подпись)

"23" августа 20 19 г.

Главный государственный инспектор Таулинского, Первомайского

(должность, фамилия, инициалы)

и Илекского районов по пожарному надзору Карнаухов С.П.

государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

М.П.

"23" августа 20 19 г.

Директор МБОУ Благодарновская СОШ

Решетова Е.М.

(должность, фамилия, инициалы)